



## 鍋爐空間通風情形檢查紀錄表

營業場所 基本資料	場所名稱	財團法人台北市中華基督教青年會唎哩岸會館		檢查日期	109年9月24日	
	場所地址	臺北市北投區承德路七段312號				
	場所電話	(02)2822-7070	負責人姓名	賴允亮	鍋爐房樓層別	地上第7F層；共1層
檢查項目與內容	檢查空間	檢討項目	檢查內容 (表列 <input type="checkbox"/> 欄項內容經檢查合格打"√"，不合格打"×")			檢查判定 (√選)
	鍋爐房	機械通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐房設有與戶外空氣直接流通之開口，其開口有效面積符合建築技術規則建築設備編第80條第5款規定，毋須設置機械排風設備。 開口檢討=0.5*(2.2+0.85)*3=4.57 m <sup>2</sup> >0.2A=3.13 m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 鍋爐房應設置機械排風設備。 <input type="checkbox"/> 排風機設備性能良好可正常運轉。 <input type="checkbox"/> 排風機未啟動，鍋爐無法開啟。(或開啟鍋爐時可自動啟動排風機)。 <input type="checkbox"/> 排風機停止運轉時可自動關閉鍋爐。 <input type="checkbox"/> 鍋爐房通風換氣量檢討符合規定。(排風口應設於樓板下方) 1. 鍋爐房面積： <u>15.66</u> m <sup>2</sup> ；高度： <u>3.6</u> m。 2. 鍋爐數量：共 <u>2</u> 具。 3. 鍋爐排氣平均風速： <u>        </u> m/S。 4. 排風管斷面積： <u>        </u> cm <sup>2</sup> 。 5. 總排氣風量： <u>        </u> m <sup>3</sup> /H。 6. 每平方公尺通風量： <u>        </u> m <sup>3</sup> /H。(≥30m <sup>3</sup> /H) 7. 每小時換氣次數： <u>        </u> 次。(≥6次) ※第6、7項其中任一項超過規定值者判定為合格。			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善計畫
		一氧化碳自動偵測警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 設有一氧化碳自動偵測警報器或設備。 <input checked="" type="checkbox"/> 一氧化碳自動偵測警報器或設備之功能正常。 <input checked="" type="checkbox"/> 本體設備或其附件可顯示現場一氧化碳之正確濃度(濃度偵測值如有偏差應送請設備廠商校正)。 <input checked="" type="checkbox"/> 設有蜂鳴器，本體鳴叫音量距離1m處測得85dB以上。 <input checked="" type="checkbox"/> 連接緊急電源或內置蓄電池。 <input checked="" type="checkbox"/> 測試及復歸(Test/Reset)功能正常。 <input checked="" type="checkbox"/> 有設置警示燈於鍋爐房外。 <input checked="" type="checkbox"/> 一氧化碳濃度超過發報標準值(符合UL/KHK/JIA/LPCB或100ppm以上)即能自動切斷鍋爐之連動。 <input checked="" type="checkbox"/> 一氧化碳濃度超過發報標準值(符合UL/KHK/JIA/LPCB或100ppm以上)即能自動啟動排風設備。 <input checked="" type="checkbox"/> 有移報中控室或受信總機。			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善計畫
	與鍋爐房相鄰空間	一氧化碳自動偵測警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 設有一氧化碳自動偵測警報器或設備。 <input checked="" type="checkbox"/> 一氧化碳自動偵測警報器或設備之功能正常。 <input checked="" type="checkbox"/> 一氧化碳濃度超過發報標準值(符合UL/KHK/JIA/LPCB或100ppm以上)時，可移報受信總機或聯網鳴叫。(濃度偵測值如有偏差應送請設備廠商校正)。 <input checked="" type="checkbox"/> 設有蜂鳴器，本體鳴叫音量距離1m處測得85dB以上。 <input checked="" type="checkbox"/> 連接緊急電源或內置蓄電池。 <input checked="" type="checkbox"/> 測試及復歸(Test/Reset)功能正常。			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善計畫
簽證人	姓名	黃永順 (簽章)		開(執)業圖記	 	
	開(執)業證書字號	消師證字第660號				
	事務所名稱	黃永順消防設備師事務所				

※ 本紀錄表有效期限為一年。